

## Spezifikation R454A (OPTEON XL40)

	<b>Einheit</b>	<b>max.</b>
<b>Reinheit</b>	Gew.-%	≥ 99,5
<b>Kältemittelkomponenten</b>	N/A	R32/R1234yf
<b>Zusammensetzung</b>	Gew.-%	35,0/65,0
<b>Bubble Point</b>	°C @101,3 kPa	-48,4
<b>Dew Point</b>	°C @101,3 kPa	-41,6
<b>kritische Temperatur</b>	°C	86,2
<b>nicht kond. Gase in der Gasphase</b>	Vol.-%	1,5
<b>Feuchte</b>	ppm	10
<b>flüchtige Verunreinigungen</b>	Gew.-%	0,5

### Einzelkomponenten

		<b>max. Abweichung der Zusammensetzung</b>
<b>R32</b>	Difluormethan	±2,0
<b>R1234yf</b>	2,3,3,3-Tetrafluorpropen	±2,0