

Spezifikation R744

	Einheit	max.
Reinheit	Gew.-%	≥ 99,995
Siedepunkt	°C @101,3 kPa	-78,4
Siedepunktbereich	K	±0,3
nicht kond. Gase in der Gasphase	Vol.-%	1,5
Feuchte	ppm	10

Einzelkomponenten

R744	Kohlenstoffdioxid CO ₂
------	-----------------------------------